第七章 給湯設備

第一節 給湯設備

1. 適用範囲

本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置された住宅用の給湯設備及び太陽熱利用給湯設備のエネルギー消費量の計算に適用する。また、各水栓等（台所水栓、洗面水栓、浴室シャワー水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はり、浴槽水栓さし湯及び浴槽追焚）における太陽熱補正給湯熱負荷の計算方法にも適用する。

2. 引用規格

JIS A 5532：2011　浴槽
JIS B2061：2013　給水栓
JIS C 9220：2011　家庭用ヒートポンプ給湯機
JIS S 2075：2011　家庭用ガス・石油温水機器のモード効率測定法
JIS S 2109：2011　家庭用ガス温水機器
JIS S 3027：2011　石油給湯機付ふろがま
JRA4050：2007R　家庭用ヒートポンプ給湯機

3. 用語の定義

3.1 往き温水温度

温水暖房において熱源機から送水される水又は不凍液の熱源機出口における温度のことである。

3.2 温水暖房

熱源機と各暖冷房区画に設置された放熱器とを循環配管で1対1又は1対多で接続し、熱源機において燃焼熱を水又は不凍液と熱交換し、水又は不凍液を熱媒として循環配管により搬送し、放熱器で放熱し暖冷房区画を暖房する方式である。

3.3 温水暖房の熱負荷

放熱器の放熱量及び熱損失並びに配管等の熱損失を勘案して定める温水暖房用熱源機が賄う必要がある温水の熱負荷である。

3.4 温水熱需要

温水暖房において熱源機が賄う必要のある温水の熱の需要のことをいう。

3.5 ガス給湯温水暖房機

液化石油ガス又は都市ガスを主たるエネルギー源とする給湯温水暖房機。給湯機能と温水暖房機能を持つ。給湯機能において本計算方法では瞬間的に加熱して給湯する、JIS S2109 における「先止め式の瞬間湯沸器」に該当する瞬間式のみをさし、給湯時より前にあらかじめ加熱を行う貯湯式等は除く。

3.6 ガス給湯機

液化石油ガス又は都市ガスを主たるエネルギー源とする給湯機。本計算方法では瞬間的に加熱して給湯する、JIS S2109 における「先止め式の瞬間湯沸器」に該当する瞬間式のみをさす。給湯時より前にあらかじめ加熱を行う貯湯式等は除く。

3.7 基準給湯温度

給湯機出口の温度を示す。本計算方法では用途にかかわらず 40℃を想定している。

3.8 基準給湯量

各水栓及び浴槽において、節湯措置を行う前の給湯量。本計算方法では、家族人数ごとに標準的な給湯量を定めている。

3.9 給湯温水暖房機

給湯機と温水暖房用熱源機の両方の機能を持つ機器のことをいう。

3.10 給湯機

給湯設備の中において、水を加熱して湯を供給する機器のうち、ガス、石油及び電気を主なエネルギー源とするもの。太陽熱を主なエネルギーとするものは除く。

3.11 給湯機効率

ガス給湯機及び石油給湯機における給湯使用時の効率のことであり、用途（流量）によって効率は異なる。

3.12 給湯設備

浴槽、浴室シャワー、台所、洗面所等の水栓及びふろに湯を供給し、又はふろを追焚するための設備である。主に給湯機、太陽熱利用給湯設備、水栓及び配管から構成される。

3.13 給湯単機能

水栓への給湯機能のみをもつ給湯機。浴槽湯はりは浴槽水栓湯はりにより行う。

3.14 居住人数

住戸に居住する人数である。本計算方法では、１人から4人を想定している。

3.15 高断熱浴槽

本体や蓋の熱損失量を低減させることで、湯温の低下を抑制し追焚負荷を削減した浴槽をいう。JIS A 5532:2011「浴槽」において「高断熱浴槽」と定義された浴槽の性能を満たしていることが条件である。

3.16 コージェネレーション設備

ガスエンジン又は燃料電池により発電し住戸内に電気を供給する設備であり、同時に発電時の排熱は給湯等に利用される。温水暖房を設置している場合には、発電時の排熱が暖房に利用される場合もある。本計算方法では、コージェネレーション設備として、GEC（ガスエンジンコージェネレーション）、PEFC（固体高分子形燃料電池）及び SOFC（固体酸化物形燃料電池）の 3 種類に分類され、さらに各種類の中でも発電、排熱効率

又は排熱利用形態等の運転方式により何種類かのカテゴリーに分類される。

3.17 循環ポンプ

浴槽追焚時において給湯機と浴槽間で湯の循環を行うためのポンプのことをいう。

3.18 小流量吐水機構

浴室シャワー水栓において、本計算方法付録「小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」を満たす水栓をいう。

3.19 生活スケジュール

年間の一次エネルギー消費量を計算するために想定した居住者の生活スケジュールのことであり、「平日」「休日」等の生活パターンごとに定められた 1 日の行為の時刻別スケジュールと 1 年間の各日付がどの生活パターンに該当するかを定めた年間のスケジュールから構成される。

3.20 制御におけるセカンドモードの割合

電気ヒートポンプ給湯機において、ファーストモードに次いで一般的に用いられる制御モードのこと。本計算方法では、セカンドモードの利用率を 40%としている。

3.21 石油給湯温水暖房機

灯油を主たるエネルギー源とする給湯温水暖房機。給湯機能と温水暖房機能を持つ。給湯機能において本計算方法では、瞬間的に加熱して給湯する瞬間式（JIS S3024 における瞬間形）及び小型の貯湯槽を有する瞬間貯湯式（JIS S3024 における貯湯式急速加熱形）をさし、貯湯式は除く。

3.22 石油給湯機

灯油を主たるエネルギー源とする給湯機。本計算方法では、瞬間的に加熱して給湯する瞬間式（JIS S3024 における瞬間形）及び小型の貯湯槽を有する瞬間貯湯式（JIS S3024 における貯湯式急速加熱形）をさす。貯湯式は除く。

3.23 節湯水栓

湯の使用量低減により一次エネルギー消費量の削減に資する水栓のうち、サーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓であり、かつ手元止水機構を有する水栓、小流量吐水機構を有する水栓、又は水優先吐水機構を有する水栓をいい、流量調節部及び温度調節部が使用者の操作範囲内にあるものを対象とする。

3.24 節湯の効果係数

各水栓における基準給湯量に対する、節湯措置により削減された給湯量の比。

3.25 節湯補正給湯量

基準給湯量から節湯措置により削減された給湯量のこと。

3.26 節湯補正熱負荷

節湯補正給湯量の分だけ給水を給湯温度まで加熱するのに必要な熱負荷のこと。

3.27 洗面水栓

洗面シンクへの給湯に用いる水栓のことをいう。

3.28 ソーラーシステム

太陽熱を利用して給湯する装置のうち、JIS A4112 に規定される集熱媒体を強制循環する太陽集熱器と、JIS A4113 に規定される蓄熱媒体により熱エネルギーを顕熱として貯蔵する太陽蓄熱槽を組み合わせた機器の総称。

3.29 ソーラーシステムの循環ポンプ

ソーラーシステムにおいて、太陽集熱器と貯湯槽の間で不凍液を強制循環させるためのポンプをいう。

3.30 待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量

給湯が停止している状態及び水栓から給湯されている際の給湯機の給気ブロアーや内部回路の消費する電力量の合計。浴槽湯はりや追焚で消費される電力量は除く。

3.31 台所水栓

台所シンクへの給湯に用いる水栓のことをいう。

3.32 太陽熱補正給湯熱負荷

太陽熱利用給湯装置から供給される熱量を差し引いた後の、給湯機に実際に処理される給湯熱負荷。

3.33 太陽熱利用給湯設備

太陽熱を利用することで給湯熱負荷の一部を賄う設備の総称。太陽熱温水器とソーラーシステムに大別される。

3.34 太陽熱利用給湯設備による補正集熱量

太陽熱利用給湯設備に貯湯された蓄熱量のうち、給湯熱負荷の削減に実際に利用できた熱量をいう。

3.35 地域区分

全国を主に暖房デグリーデーを指標として寒い地域から暑い地域まで 8 地域に分類した区分のことである。

3.36 通常浴槽

「JIS A 5532:2011 浴槽」において定義された「通常浴槽」をさす。

3.37 低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数

電気ヒートポンプ給湯機においては、寒冷時の効率の低下があることから、夜間平均外気温度が7℃以上の範囲で作成された消費電力量の推定式に対しては、夜間平均外気温度が7℃未満の領域において本値により消費電力量の補正を行うこととする。

3.38 デフロスト運転によるガス消費量の補正係数

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機においては、寒冷時にヒートポンプでの着霜等による効率低下が発生することから、日平均外気温度が 7℃未満においては本値によりガス消費量の補正を行うこととする。

3.39 デフロスト運転による消費電力量の補正係数(電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯機)

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機においては、寒冷時にヒートポンプでの着霜等による効率低下が発生することから、日平均外気温度が 7℃未満においては本値により消費電力量の補正を行うこととする。

3.40 デフロスト運転による補正係数(電気ヒートポンプ給湯機)

電気ヒートポンプ給湯機においては、寒冷時にヒートポンプでの着霜による効率低下が発生することから、夜間平均外気温度が 5℃から-15℃の範囲において本値により消費電力量の補正を行うこととする。

3.41 手元止水機構

手元止水機構を有する水栓とは、台所水栓及び浴室シャワー水栓において、吐水切替機能、流量及び温度の調節機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッチで吐水及び止水操作ができる機能を有する湯水混合水栓である。

3.42 電気ヒーター給湯温水暖房機

電気ヒーターにより電気をジュール熱に変換して過熱する給湯温水暖房機であり、通常、夜間時間帯の電気を利用して暖められた湯又は不凍液を貯湯タンクに貯める貯湯タイプが一般的である。給湯機能において、本計算方法では「JIS C9219 貯湯式電気温水器」に該当する機種のみをさし、その他の瞬間式等は除く。

3.43 電気ヒーター給湯機

電気ヒーターにより電気をジュール熱に変換して加熱する方式。本計算方法では「JIS C9219 貯湯式電気温水器」に該当する機種のみをさし、その他の瞬間式等は除く。

3.44 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機

電気ヒートポンプと潜熱回収型ガス熱源機により構成された給湯温水暖房機。電気ヒートポンプの熱を給湯のみ、暖房のみ、又は給湯及び暖房に利用する機種がある。

3.45 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機

電気ヒートポンプと潜熱回収型ガス給湯器により構成された給湯機。電気ヒートポンプの熱を給湯のみ、または、給湯及び暖房に利用する機種をさし、タンクユニットの型番によって、ハイブリッド 1、ハイブリッド 2、ダブルハイブリッドに分類される。

3.46 電気ヒートポンプ給湯機

空気熱源の電気ヒートポンプにより加熱する方式。本計算方法では、JIS C9220 又は一般社団法人日本冷凍空調工業会標準規格 JRA4050 に該当する機種をいう。

3.47 当該給湯機の効率

当該住戸に設置された給湯機の効率である。ガス給湯機及び石油給湯機は JIS モード熱効率の値であり、エネルギー消費効率等からの読み替えも可能である。電気ヒートポンプ給湯機の場合は年間給湯保温効率（JIS）又は年間給湯効率（JIS）のことであり、年間給湯効率（APF）からの読み替えも可能である。

3.48 当該住戸

設計一次エネルギー消費量の計算対象となる住戸をいう。

3.49 日平均給水温度

該当日における給水の温度。本計算方法では、給水温度は 1 日を通して一定とする。

3.50 ふろ機能の種類

給湯器の種類の 1 種であり、浴槽への湯はり機能及び沸かし直し機能の有無又は種類によって、給湯単機能、ふろ給湯器（追焚なし）及びふろ給湯器（追焚あり）の 3 種類に分類される。

3.51 ふろ給湯機（追焚あり）

水栓への給湯機能及び浴槽への自動湯はり機能をもつ給湯機のうち、追焚機能をもつもの。

3.52 ふろ給湯機(追焚なし)

水栓への給湯機能及び浴槽への自動湯はり機能をもつ給湯機のうち、追焚機能をもたないもの。

3.53 保温時の補機による消費電力量

浴槽内湯の保温時において給湯機の循環ポンプや給気ブロアー、制御回路等が消費する電力量のこと。

3.54 水優先吐水機構

水優先吐水機能を有する水栓とは、台所水栓及び洗面水栓において、吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造を有する、又は湯水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓、取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているものである。ただし、吐水止水操作部と一体の温度調節部が水栓本体の側面に位置し、水栓正面に対して前後の操作で温度調節するものは除く。

3.55 夜間平均外気温度

前日の 23 時から当日の 7 時までの外気温度の平均のことである。

3.56 湯はり時の補機による消費電力量

浴槽水栓湯はり時において給湯機の給気ブロアー、制御回路等が消費する電力量のこと。

3.57 浴室シャワー水栓

浴室シャワーへの給湯に用いる水栓。

3.58 浴槽追焚

浴槽内湯の沸かし直しのため、給湯機(追焚あり)と浴槽内アダプターを接続した浴槽配管を経由して、浴槽の間で浴槽内の湯を循環・加熱すること。

3.59 浴槽自動湯はり

ふろ給湯機による浴槽配管からの浴槽湯はり。水栓を経由することなく、浴槽内に設置されたアダプター等を経由して直接行われる湯はりのことである。浴槽内の湯が設定された水位及び湯温になるよう自動的に制御される。

3.60 浴槽水栓さし湯

浴槽沸かし直しのため、水栓から高温の湯を浴槽に加えること。

3.61 浴槽水栓湯はり

浴槽近くに設置された、水栓からの浴槽湯はり。

3.62 浴槽の種類

本計算方法では浴槽の断熱の有無のことを指しており、JIS A 5532:2011「浴槽」において定義された「通常浴槽」と「高断熱浴槽」の 2 種類に分類される。

3.63 浴槽湯はり

浴槽への湯はりのことであり、湯はりの方法により浴槽水栓湯はり又は浴槽自動湯はりに分類される。

3.64 浴槽湯はりがある場合

浴槽水栓湯はり又は自動湯はりにより浴槽に湯はりをする場合をいい、本計算方法では、浴槽湯はりにおけ

る基準給湯量が 0 以上の場合に浴槽湯はりが発生すると定めている。

3.65 浴槽沸かし直し

浴槽内の湯の沸かし直しのことであり、沸かし直しの方法により浴槽水栓さし湯と浴槽追焚に分類される。

4. 記号及び単位

4.1 記号

この計算で用いる記号及び単位は表 7.1.1 による。

表 7.1.1 記号及び単位

記 号	意 味	単 位
C_{def}	デフロスト運転による補正係数	－
$C_{E,def}$	デフロスト運転による消費電力量の補正係数	－
$C_{G,def}$	デフロスト運転によるガス消費量の補正係数	－
C_{LT}	低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数	－
e	給湯機効率	－
e_{APF}	年間給湯効率	－
e_{rtd}	当該給湯機の効率	－
e'_{rtd}	当該給湯機のエネルギー消費効率，熱効率	－
$E_{E,hs}$	給湯機の消費電力量	kWh/日
$E_{E,hs,aux1}$	給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量	kWh/日
$E_{E,hs,aux2}$	給湯機の湯はり時の補機による消費電力量	kWh/日
$E_{E,hs,aux3}$	給湯機の保温時の補機による消費電力量	kWh/日
$E_{E,ss,p}$	ソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量	kWh/日
$E_{E,w}$	給湯設備の消費電力量	kWh/日
$E_{G,hs}$	給湯機のガス消費量	MJ/日
$E_{G,w}$	給湯設備のガス消費量	MJ/日
$E_{K,hs}$	給湯機の灯油消費量	MJ/日
$E_{K,w}$	給湯設備の灯油消費量	MJ/日
$E_{M,w}$	給湯設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量	MJ/日
f_{hs}	当該給湯機に対する効率の補正係数	－
f_{sb}	浴槽における節湯の効果係数	－
f_{sk}	台所水栓における節湯の効果係数	－
$f_{sk,A}$	台所水栓における手元止水機構による節湯の効果係数	－
$f_{sk,C}$	台所水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数	－
f_{sp}	配管における節湯の効果係数	－
f_{ss}	浴室シャワー水栓における節湯の効果係数	－
$f_{ss,A}$	浴室シャワー水栓における手元止水機構による節湯の効果係数	－
$f_{ss,B}$	浴室シャワー水栓における小流量吐水機構による節湯の効果係数	－
f_{sw}	洗面水栓における節湯の効果係数	－
$f_{sw,C}$	洗面水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数	－
F'	当該供試体の吐水力	N
L	給湯熱負荷	MJ/日
L_{HWH}	温水暖房の熱負荷	MJ/日
L_{sun}	太陽熱利用給湯設備による補正集熱量	MJ/日
L'	節湯補正給湯熱負荷	MJ/日
L''	太陽熱補正給湯熱負荷	MJ/日

記 号	意 味	単 位
Q	吐水流量	L/分
r_{mode2}	制御におけるセカンドモードの割合	―
W	基準給湯量	L/日
W'	節湯補正給湯量	L/日
θ_{ex}	外気温度	°C
$\theta_{ex,Ave}$	日平均外気温度	°C
$\theta_{ex,NAve}$	夜間平均外気温度	°C
$\theta_{ex,prd,Ave}$	期間平均外気温度	°C
θ_{sw}	基準給湯温度	°C
θ_{wtr}	日平均給水温度	°C

4.2 添え字

この計算で用いる添え字は表 7.1.2 による。

表 7.1.2 添え字

添え字	意 味
b	浴槽湯はり
$b1$	浴槽水栓湯はり
$b2$	浴槽自動湯はり
ba	浴槽沸かし直し
$ba1$	浴槽水栓さし湯
$ba2$	浴槽追焚
d	日付
k	台所水栓
s	浴室シャワー水栓
t	時刻
w	洗面水栓

5. 給湯設備によるエネルギー消費量

5.1 消費電力量

日付dにおける 1 日当たりの給湯設備の消費電力量$E_{E,w,d}$は、式(1)により表される。

$$E_{E,w,d} = E_{E,hs,d} + E_{E,ss,p,d} \quad (1)$$

ここで、

$E_{E,w,d}$:日付dにおける 1 日当たりの給湯設備の消費電力量(kWh/日)

$E_{E,hs,d}$:日付dにおける 1 日当たりの給湯機(給湯温水暖房機における給湯部も含む。以下、同じ。)の消費電力量(kWh/日)

$E_{E,ss,p,d}$:日付dにおける 1 日当たりのソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量(kWh/日)

である。

日付dにおける 1 日当たりのソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量$E_{E,ss,p,d}$は、太陽熱利用給湯設備を採用しそれがソーラーシステムの場合のみ発生し、第二節「太陽熱利用給湯設備」によって定める値とする。

5.2 ガス消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯設備のガス消費量$E_{G,w,d}$は、式(2)により表される。

$$E_{G,w,d} = E_{G,hs,d} \quad (2)$$

ここで、

$E_{G,w,d}$:日付dにおける 1 日当たりの給湯設備のガス消費量(MJ/日)

$E_{G,hs,d}$:日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量(MJ/日)

である。

5.3 灯油消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯設備の灯油消費量$E_{K,w,d}$は、式(3)により表される。

$$E_{K,w,d} = E_{K,hs,d} \quad (3)$$

ここで、

$E_{K,w,d}$:日付dにおける 1 日当たりの給湯設備の灯油消費量(MJ/日)

$E_{K,hs,d}$:日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量(MJ/日)

である。

5.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量$E_{M,w,d}$は0とする。

6. 給湯機のエネルギー消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量$E_{E,hs,d}$、日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量$E_{G,hs,d}$及び日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量$E_{K,hs,d}$は、日付d時刻tにおける 1 時間当たりの平均外気温度$\theta_{ex,d,t}$又は日付dにおける日平均外気温度$\theta_{ex,Ave,d}$、日付dにおける 1 日当たりの節湯補正給湯量$W'_{u,d}$及び日付dにおける 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷$L''_{u,d}$(ただし、添え字uは用途を表す添え字($k, s, w, b1, b2, ba1, ba2$))により計算され、その計算方法は設置する給湯機の種類により定まる。

設置する給湯機が複数ある場合は、付録 A により決定される給湯機で代表させて評価することとする。

給湯機を設置しない場合は、告示に定める地域区分に応じて付録 B に定める方法により求めるものとする。

本章で評価方法を定める給湯機の種類及びふろ機能の種類は表 7.1.3 のとおりであり、「参照する付録」においてそれぞれ計算方法を示す。表 7.1.3 に記載のない給湯機については、付録 B に定める方法により決定される給湯機を設置したものとして評価する。

表 7.1.3 評価可能な給湯機／給湯温水暖房機の種類

給湯機／給湯温水暖房機の種類	ふろ機能の種類			参照する付録
	給湯単機能	ふろ給湯機（追焚なし）	ふろ給湯機（追焚あり）	
ガス給湯機／ガス給湯温水暖房機	○	○	○	C
石油給湯機／石油給湯温水暖房機	○	○	○	D
電気ヒートポンプ給湯機	○	○	○	E
電気ヒーター給湯機／電気ヒーター給湯温水暖房機	○	○	○	F
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型 暖房熱源：ガス瞬間式	×	×	○	G
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 給湯熱源：ガス瞬間式 暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型	×	×	○	H
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型 暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型	×	×	○	I

7. 太陽熱補正給湯熱負荷

日付dにおける 1 日当たりの各用途の太陽熱補正給湯熱負荷$L''_{k,d}$、$L''_{s,d}$、$L''_{w,d}$、$L''_{b1,d}$、$L''_{b2,d}$、$L''_{ba1,d}$及び$L''_{ba2,d}$は、それぞれ式(4a)～(4g)により表される。

$$L''_{k,d} = L'_{k,d} - L_{sun,d} \times \frac{L'_{k,d}}{\left(L'_{k,d} + L'_{s,d} + L'_{w,d} + L'_{b1,d} + L'_{b2,d} + L'_{ba1,d}\right)} \tag{4a}$$

$$L''_{s,d} = L'_{s,d} - L_{sun,d} \times \frac{L'_{s,d}}{\left(L'_{k,d} + L'_{s,d} + L'_{w,d} + L'_{b1,d} + L'_{b2,d} + L'_{ba1,d}\right)} \tag{4b}$$

$$L''_{w,d} = L'_{w,d} - L_{sun,d} \times \frac{L'_{w,d}}{\left(L'_{k,d} + L'_{s,d} + L'_{w,d} + L'_{b1,d} + L'_{b2,d} + L'_{ba1,d}\right)} \tag{4c}$$

$$L''_{b1,d} = L'_{b1,d} - L_{sun,d} \times \frac{L'_{b1,d}}{\left(L'_{k,d} + L'_{s,d} + L'_{w,d} + L'_{b1,d} + L'_{b2,d} + L'_{ba1,d}\right)} \tag{4d}$$

$$L''_{b2,d} = L'_{b2,d} - L_{sun,d} \times \frac{L'_{b2,d}}{\left(L'_{k,d} + L'_{s,d} + L'_{w,d} + L'_{b1,d} + L'_{b2,d} + L'_{ba1,d}\right)} \tag{4e}$$

$$L''_{ba1,d} = L'_{ba1,d} - L_{sun,d} \times \frac{L'_{ba1,d}}{\left(L'_{k,d} + L'_{s,d} + L'_{w,d} + L'_{b1,d} + L'_{b2,d} + L'_{ba1,d}\right)} \tag{4f}$$

$$L''_{ba2,d} = L'_{ba2,d} \tag{4g}$$

ここで、

$L''_{k,d}$　：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L_{sun,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの太陽熱利用給湯設備による補正集熱量（MJ/日）

である。日付dにおける 1 日当たりの太陽熱利用給湯設備による補正集熱量$L_{sun,d}$は、第二節「太陽熱給湯設備」により計算される。

8. 節湯補正給湯熱負荷

日付dにおける 1 日当たりの各用途の節湯補正給湯熱負荷のうち$L'_{k,d}$、$L'_{s,d}$及び$L'_{w,d}$は、式(5a)から(5c)までにより表され、$L'_{b1,d}$、$L'_{b2,d}$、$L'_{ba1,d}$及び$L'_{ba2,d}$は、ふろ機能の種類（「給湯単機能」、「ふろ給湯機（追焚なし）」及び「ふろ給湯機（追焚あり）」）に応じて、式(5d)から(5g)までにより表される。

$$L'_{k,d} = W'_{k,d} \times \left(\theta_{sw,k} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5a)$$

$$L'_{s,d} = W'_{s,d} \times \left(\theta_{sw,s} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5b)$$

$$L'_{w,d} = W'_{w,d} \times \left(\theta_{sw,w} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5c)$$

給湯単機能の場合

$$L'_{b1,d} = W'_{b1,d} \times \left(\theta_{sw,b1} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5d\text{-}1)$$

$$L'_{b2,d} = 0.0 \quad (5e\text{-}1)$$

$$L'_{ba1,d} = W'_{ba1,d} \times \left(\theta_{sw,ba1} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5f\text{-}1)$$

$$L'_{ba2,d} = 0.0 \quad (5g\text{-}1)$$

ふろ給湯機（追焚なし）の場合

$$L'_{b1,d} = 0.0 \quad (5d\text{-}2)$$

$$L'_{b2,d} = W'_{b2,d} \times \left(\theta_{sw,b2} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5e-2)$$

$$L'_{ba1,d} = W'_{ba1,d} \times \left(\theta_{sw,ba1} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5f-2)$$

$$L'_{ba2,d} = 0.0 \quad (5g-2)$$

ふろ給湯機（追焚あり）の場合

$$L'_{b1,d} = 0.0 \quad (5d-3)$$

$$L'_{b2,d} = W'_{b2,d} \times \left(\theta_{sw,b2} - \theta_{wtr,d}\right) \times 4.186 \times 10^{-3} \quad (5e-3)$$

$$L'_{ba1,d} = 0.0 \quad (5f-3)$$

$$L'_{ba2,d} = L_{ba,d} \times 1.25 \quad (5g-3)$$

ここで、

$L'_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L'_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/日）
$W'_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）
$L_{ba,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷（MJ/日）
$\theta_{sw,k}$ ：台所水栓における基準給湯温度（℃）
$\theta_{sw,s}$ ：浴室シャワー水栓における基準給湯温度（℃）
$\theta_{sw,w}$ ：洗面水栓における基準給湯温度（℃）
$\theta_{sw,b1}$ ：浴槽水栓湯はり時における基準給湯温度（℃）
$\theta_{sw,b2}$ ：浴槽自動湯はり時における基準給湯温度（℃）
$\theta_{sw,ba1}$ ：浴槽水栓さし湯時における基準給湯温度（℃）
$\theta_{wtr,d}$ ：日付dにおける日平均給水温度（℃）

である。なお、給湯機が複数設置され、かつふろ機能の種類が同一でない場合で、1 以上の給湯機が「ふろ給湯機（追焚あり）」であるときは「ふろ給湯機（追焚あり）」として評価することとし、これに該当しない場合で、1 以上の給湯機が「ふろ給湯機（追焚なし）」であるときは、「ふろ給湯機（追焚なし）」として評価することとし、これに

該当しないときは、「給湯単機能」として評価することとする。

基準給湯温度は用途ごとにそれぞれ表 7.1.4 により表される。

表 7.1.4 用途ごとの基準給湯温度

用途	記号	基準給湯温度（℃）
台所水栓	$\theta_{sw,k}$	40
浴室シャワー水栓	$\theta_{sw,s}$	40
洗面水栓	$\theta_{sw,w}$	40
浴槽水栓湯はり	$\theta_{sw,b1}$	40
浴槽自動湯はり	$\theta_{sw,b2}$	40
浴槽水栓さし湯	$\theta_{sw,ba1}$	60

9. 節湯補正給湯量

日付dにおける1日当たりの各用途の節湯補正給湯量$W'_{k,d}$、$W'_{s,d}$、$W'_{w,d}$、$W'_{b1,d}$、$W'_{b2,d}$及び$W'_{ba1,d}$は式(6)により表される。

$$W'_{k,d} = W_{k,d} \times f_{sk} \times f_{sp} \tag{6a}$$

$$W'_{s,d} = W_{s,d} \times f_{ss} \times f_{sp} \tag{6b}$$

$$W'_{w,d} = W_{w,d} \times f_{sw} \times f_{sp} \tag{6c}$$

$$W'_{b1,d} = W_{b1,d} \times f_{sp} \times f_{sb} \tag{6d}$$

$$W'_{b2,d} = W_{b2,d} \times f_{sb} \tag{6e}$$

$$W'_{ba1,d} = W_{ba1,d} \times f_{sp} \tag{6f}$$

ここで、

$W'_{k,d}$ ：日付dにおける1日当たりの台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{s,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{w,d}$ ：日付dにおける1日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{b1,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{b2,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）
$W'_{ba1,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）
$W_{k,d}$ ：日付dにおける1日当たりの台所水栓における基準給湯量（L/日）
$W_{s,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴室シャワー水栓における基準給湯量（L/日）
$W_{w,d}$ ：日付dにおける1日当たりの洗面水栓における基準給湯量（L/日）
$W_{b1,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴槽水栓湯はり時における基準給湯量（L/日）
$W_{b2,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴槽自動湯はり時における基準給湯量（L/日）
$W_{ba1,d}$ ：日付dにおける1日当たりの浴槽水栓さし湯時における基準給湯量（L/日）
f_{sk} ：台所水栓における節湯の効果係数

f_{ss}　　:浴室シャワー水栓における節湯の効果係数

f_{sw}　　:洗面水栓における節湯の効果係数

f_{sp}　　:配管における節湯の効果係数

f_{sb}　　:浴槽における節湯の効果係数

である。節湯の効果係数f_{sk}、f_{ss}、f_{sw}及びf_{sp}の値については、付録 J により定める。

10. 基準給湯量

日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における基準給湯量$W_{k,d}$、日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における基準給湯量$W_{s,d}$及び日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における基準給湯量$W_{w,d}$は、日付dにおいて、第十一章「その他」第三節「生活スケジュール」により定まる生活スケジュール及び居住人数に依存し、表 7.1.5 により定まる。

日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における基準給湯量$W_{b1,d}$はふろ機能の種類が給湯単機能の場合のみに発生し、日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における基準給湯量$W_{b2,d}$はふろ機能の種類がふろ給湯機(追焚なし)又はふろ給湯機(追焚あり)の場合に発生し、いずれの場合も日付dにおける 1 日当たりの浴槽湯はり時における基準給湯量$W_{b,d}$に等しいとし、基準給湯量$W_{b,d}$は、日付dにおいて、第十一章「その他」第三節「生活スケジュール」により定まる生活スケジュール及び居住人数に依存し、表 7.1.5 により定まる。

表 7.1.5a 居住人数 4 人における基準給湯量(L/日)

生活ｽｹｼﾞｭｰﾙ	台所水栓 W_k	浴室シャワー水栓 W_s	洗面水栓 W_w	浴槽湯はり W_b
休日在宅(大)	184	240	46	180
休日在宅(小)	140	200	30	180
平日(大)	136	200	34	180
平日(中)	92	150	28	180
平日(小)	62	100	8	180
休日外出	32	190	28	0

表 7.1.5b 居住人数 3 人における基準給湯量(L/日)

生活ｽｹｼﾞｭｰﾙ	台所水栓 W_k	浴室シャワー水栓 W_s	洗面水栓 W_w	浴槽湯はり W_b
休日在宅(大)	164	210	46	180
休日在宅(小)	136	160	24	180
平日(大)	132	160	28	180
平日(中)	88	110	22	180
平日(小)	48	60	12	180
休日外出	58	110	32	0

表 7.1.5c 居住人数 2 人における基準給湯量(L/日)

生活ｽｹｼﾞｭｰﾙ	台所水栓 W_k	浴室シャワー水栓 W_s	洗面水栓 W_w	浴槽湯はり W_b
休日在宅(大)	128	130	32	180
休日在宅(小)	96	70	24	180
平日(大)	96	70	24	180
平日(中)	44	30	16	180
平日(小)	44	110	16	0
休日外出	38	20	12	0

表 7.1.5d 居住人数 1 人における基準給湯量(L/日)

生活ｽｹｼﾞｭｰﾙ	台所水栓 W_k	浴室シャワー水栓 W_s	洗面水栓 W_w	浴槽湯はり W_b
休日在宅(大)	28	80	32	180
休日在宅(小)	26	20	24	180
平日(大)	26	20	24	180
平日(中)	54	90	36	0
平日(小)	34	60	16	0
休日外出	8	20	12	0

日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における基準給湯量$W_{ba1,d}$は、ふろ機能の種類が給湯単機能又はふろ給湯機(追焚なし)の場合のみに発生し式(7)により表される。

$$W_{ba1,d} = L_{ba,d} \times \frac{1}{\left(\theta_{sw,ba1} - \theta_{wtr,d}\right)} \times \frac{1}{4.186} \times 10^3 \tag{7}$$

ここで、

$W_{ba1,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における基準給湯量(L/日)

$L_{ba,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷(MJ/日)

$\theta_{sw,ba1}$:浴槽水栓さし湯時における基準給湯温度(℃)

$\theta_{wtr,d}$:日付dにおける日平均給水温度(℃)

である。浴槽水栓さし湯時における基準給湯温度$\theta_{sw,ba1}$は、表 7.1.4 から求める。

11. 浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷

日付dにおける 1 日当たりの浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷$L_{ba,d}$は、浴槽湯はりがある場合のみ発生し、式(8)により表される。

$$L_{ba,d} = a_{ba,d} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{ba,d} \tag{8}$$

ここで、

$L_{ba,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽沸かし直しによる給湯熱負荷(MJ/日)

$a_{ba,d}, b_{ba,d}$

:係数

$\theta_{ex,Ave,d}$:日付dにおける日平均外気温度(℃)

である。係数a_{ba}及びb_{ba}は、日平均外気温度の条件及び浴槽の種類、居住人数により表 7.1.6 により定まる。

表 7.1.6 係数a_{ba}及びb_{ba}の値

日平均外気温度の条件	浴槽の種類	4 人		3 人		2 人		1 人	
		係数 a_{ba}	係数 b_{ba}	係数 a_{ba}	係数 b_{ba}	係数 a_{ba}	係数 b_{ba}	係数 a_{ba}	係数 b_{ba}
7℃未満	通常浴槽	−0.12	6.00	−0.10	4.91	−0.06	3.02	0.00	0.00
	高断熱浴槽	−0.07	3.98	−0.06	3.22	−0.04	2.01	0.00	0.00
7℃以上かつ16℃未満	通常浴槽	−0.13	6.04	−0.10	4.93	−0.06	3.04	0.00	0.00
	高断熱浴槽	−0.08	4.02	−0.06	3.25	−0.04	2.03	0.00	0.00
16℃以上かつ25℃未満	通常浴槽	−0.14	6.21	−0.11	5.07	−0.07	3.13	0.00	0.00
	高断熱浴槽	−0.09	4.19	−0.07	3.39	−0.04	2.12	0.00	0.00
25℃以上	通常浴槽	−0.12	5.81	−0.10	4.77	−0.06	2.92	0.00	0.00
	高断熱浴槽	−0.07	3.80	−0.06	3.09	−0.04	1.92	0.00	0.00

ここで、高断熱浴槽とは、JIS A5532 に規定する「高断熱浴槽」又はこれと同等以上の性能を有することが確認できるものを対象としており、浴槽が複数設置されている場合においては、全ての浴槽において高断熱浴槽が設置されていることが確認できた場合のみ、表 7.1.6 の高断熱浴槽の係数を用いることとする。

12. 浴槽湯はりの有無

浴槽湯はりがある場合とは、表 7.1.5 において規定される浴槽湯はり時における基準給湯量が0より大である場合をいう。

13. 日平均給水温度

日付dにおける日平均給水温度$\theta_{wtr,d}$は、外気温度に依存し、式(9)により表されるものとする。

$$\theta_{wtr,d} = \max(a_{wtr} \times \theta_{ex,prd,Ave,d} + b_{wtr},\ \ 0.5) \tag{9}$$

ここで、

$\theta_{wtr,d}$: 日付dにおける日平均給水温度(℃)

$\theta_{ex,prd,Ave,d}$
: 日付dを基準とした期間平均外気温度(℃)

a_{wtr}, b_{wtr}
: 日平均給水温度を求める際の回帰係数

であり、日平均給水温度を求める際の回帰係数a_{wtr}及びb_{wtr}は、告示に定める地域区分に応じて表 7.1.7 により表される。

表 7.1.7 日平均給水温度を求める際の回帰係数の値

地域区分	a_{wtr}	b_{wtr}
1	0.6639	3.466
2	0.6639	3.466
3	0.6054	4.515
4	0.6054	4.515
5	0.8660	1.665
6	0.8516	2.473
7	0.9223	2.097
8	0.6921	7.167

日付dを基準とした期間平均外気温度$\theta_{ex,prd,Ave,d}$は、1 日前から 10 日前までの 10 日間における日平均外気温度の平均値であり、式(10)により表されるものとする。

$$\theta_{ex,prd,Ave,d} = \sum_{k=1}^{10} \theta_{ex,Ave,d-k} \Big/ 10 \tag{10}$$

ここで、

$\theta_{ex,Ave,d-k}$：日付dを基準としたk日前の日平均外気温度（℃）

である。ここで、$d-k$が0以下の数となる場合は、$d-k+365$と読み替える。

付録 A 複数の給湯機を設置する場合の評価において代表させる給湯機の決定方法

複数の給湯機が設置される場合は、複数の給湯機のうち1以上のコージェネレーション設備を含む場合は、コージェネレーション設備により評価することとし、それ以外の場合で 1 以上の給湯温水暖房機を含む場合は、表 A.1 の(い)欄の評価の優先順位の高い給湯温水暖房機により評価することとし、いずれにも当てはまらない場合は地域区分に応じて表 A.2 の(い)欄の評価の優先順位の高い給湯機により評価することとする。

表 A.1 給湯温水暖房機の評価の順位

(い)評価の優先順位	(ろ)給湯温水暖房機の種類
1	電気ヒーター給湯温水暖房機
2	石油従来型給湯温水暖房機
3	ガス従来型給湯温水暖房機
4	電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 (給湯熱源:ガス、暖房熱源:電気ヒートポンプ・ガス併用)
5	石油潜熱回収型給湯温水暖房機、
6	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機
7	電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 (給湯熱源:電気ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源:ガス)
8	電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 (給湯熱源:電気ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源:電気ヒートポンプ・ガス併用)

表 A.2 給湯機の評価の順位

(い)優先の優先順位	(ろ)給湯機の種類	
	1～4 地域	5～8 地域
1	電気ヒーター給湯機	電気ヒーター給湯機
2	ガス給湯機	ガス給湯機
3	石油給湯機	石油給湯機
4	電気ヒートポンプ給湯機	ガス給湯機(効率 95%以上のもの)
5	ガス給湯機(効率 95%以上のもの)	石油給湯機(効率 95%以上のもの)
6	石油給湯機(効率 95%以上のもの)	電気ヒートポンプ給湯機
7	その他の給湯設備機器	その他の給湯設備機器

付録 B 給湯機を設置しない場合に評価において想定する機器の種類と仕様

住戸に給湯機を設置しない場合は、当該住戸の地域区分にしたがって、表 B.1 に示す給湯機が設置されたものとして評価を行う。

なお、給湯機を設置せず、節湯措置のみが認められる場合には、節湯措置を勘案した給湯量を用い、表 B.1 に示す給湯機が設置されたものとして評価を行う。

表 B.1 給湯機を設置しない場合の評価において想定する機器

地域区分	評価において想定される機器	効率
1	石油給湯機	0.813
2	石油給湯機	0.813
3	石油給湯機	0.813
4	石油給湯機	0.813
5	ガス給湯機	0.782
6	ガス給湯機	0.782
7	ガス給湯機	0.782
8	ガス給湯機	0.782

付録 C ガス給湯機及びガス給湯温水暖房機の給湯部

本付録では、ガス給湯機及びガス給湯温水暖房機の給湯部（本付録では単に「ガス給湯機」と言う。）のエネルギー消費量の計算方法を規定する。

C.1 消費電力量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量$E_{E,hs,d}$は、式(1)により表される。

$$E_{E,hs,d} = E_{E,hs,aux1,d} + E_{E,hs,aux2,d} + E_{E,hs,aux3,d} \tag{1}$$

ここで、

$E_{E,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

$E_{E,hs,aux1,d}$
：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量（kWh/日）

$E_{E,hs,aux2,d}$
：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量（kWh/日）

$E_{E,hs,aux3,d}$
：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量（kWh/日）

である。

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量$E_{E,hs,aux1,d}$は、式(2)により表される。

$$\begin{aligned} E_{E,hs,aux1,d} = \{&-0.00172 \times \theta_{ex,Ave,d} + 0.000393 \\ &\times (W'_{k,d} + W'_{s,d} + W'_{w,d} + W'_{b1} + W'_{ba1,d}) + 0.2822\} \times 10^3 \div 3600 \end{aligned} \tag{2}$$

ここで、

$\theta_{ex,Ave,d}$ ：日付dにおける日平均外気温度（℃）

$W'_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）

である。

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量$E_{E,hs,aux2,d}$は、給湯機がふろ給湯機（追焚なし）又はふろ給湯機（追焚あり）の場合でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し式(3)により表される。

$$E_{E,hs,aux2,d} = 0.07 \times 10^3 \div 3600 \tag{3}$$

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量$E_{E,hs,aux3,d}$は、給湯機がふろ給湯機（追焚あり）の場合でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し、式(4)により表される。

$$E_{E,hs,aux3,d} = (0.01723 \times L''_{ba2,d} + 0.06099) \times 10^3 \div 3600 \tag{4}$$

ここで、

$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。

C.2 ガス消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量$E_{G,hs,d}$は、ふろ機能の種類（給湯単機能、ふろ給湯機（追焚なし）又はふろ給湯機（追焚あり））により、式(5)により計算される。

給湯単機能の場合

$$E_{G,hs,d} = \frac{L''_{k,d}}{e_{k,d}} + \frac{L''_{s,d}}{e_{s,d}} + \frac{L''_{w,d}}{e_{w,d}} + \frac{L''_{b1,d}}{e_{b1,d}} + \frac{L''_{ba1,d}}{e_{ba1,d}} \tag{5a}$$

ふろ給湯機（追焚なし）の場合

$$E_{G,hs,d} = \frac{L''_{k,d}}{e_{k,d}} + \frac{L''_{s,d}}{e_{s,d}} + \frac{L''_{w,d}}{e_{w,d}} + \frac{L''_{b2,d}}{e_{b2,d}} + \frac{L''_{ba1,d}}{e_{ba1,d}} \tag{5b}$$

ふろ給湯機（追焚あり）の場合

$$E_{G,hs,d} = \frac{L''_{k,d}}{e_{k,d}} + \frac{L''_{s,d}}{e_{s,d}} + \frac{L''_{w,d}}{e_{w,d}} + \frac{L''_{b2,d}}{e_{b2,d}} + \frac{L''_{ba2,d}}{e_{ba2,d}} \tag{5c}$$

ここで、

$E_{G,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量（MJ/日）
$L''_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$e_{k,d}$ ：日付dにおける台所水栓の給湯使用時における給湯機効率
$e_{s,d}$ ：日付dにおける浴室シャワー水栓の給湯使用時における給湯機効率
$e_{w,d}$ ：日付dにおける洗面水栓の給湯使用時における給湯機効率
$e_{b1,d}$ ：日付dにおける浴槽水栓湯はり時における給湯機効率
$e_{b2,d}$ ：日付dにおける浴槽自動湯はり時における給湯機効率
$e_{ba1,d}$ ：日付dにおける浴槽水栓さし湯時における給湯機効率
$e_{ba2,d}$ ：日付dにおける浴槽追焚時における給湯機効率

である。

各用途の給湯機効率は日平均外気温度$\theta_{ex,Ave}$とそれぞれの用途の太陽熱補正給湯熱負荷$L''_{k,d}$、$L''_{s,d}$、$L''_{w,d}$、$L''_{b1,d}$、$L''_{b2,d}$、$L''_{ba1,d}$及び$L''_{ba2,d}$に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(6)により表される。

$$e_{k,d} = a_k \times \theta_{ex,Ave,d} + b_k \times \left(L''_{k,d} + L''_{w,d}\right) + c_k \tag{6a}$$

$$e_{s,d} = a_s \times \theta_{ex,Ave,d} + b_s \times L''_{s,d} + c_s \tag{6b}$$

$$e_{w,d} = a_w \times \theta_{ex,Ave,d} + b_w \times \left(L''_{k,d} + L''_{w,d}\right) + c_w \quad (6c)$$

$$e_{b1,d} = a_{b1} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{b1} \times L''_{b1,d} + c_{b1} \quad (6d)$$

$$e_{b2,d} = a_{b2} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{b2} \times L''_{b2,d} + c_{b2} \quad (6e)$$

$$e_{ba1,d} = a_{ba1} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{ba1} \times L''_{ba1,d} + c_{ba1} \quad (6f)$$

$$e_{ba2,d} = a_{ba2} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{ba2} \times L''_{ba2,d} + c_{ba2} \quad (6g)$$

ここで、

$\theta_{ex,Ave,d}$:日付dにおける日平均外気温度(°C)

である。

a、b及びcは給湯機効率を計算するための回帰係数であり、給湯機の JIS 効率に依存し式(7)で表される。

$$a_u = a_{std,u} \times f_{hs} \quad (7a)$$

$$b_u = b_{std,u} \times f_{hs} \quad (7b)$$

$$c_u = c_{std,u} \times f_{hs} \quad (7c)$$

ここで、

$a_{std,u}, b_{std,u}, c_{std,u}$

:表 C.1 により求まる係数

f_{hs} :当該給湯機に対する効率の補正係数

u :用途を表す添え字($k, s, w, b1, b2, ba1, ba2$)

である。

表 C.1 ガス給湯機効率の回帰係数$a_{std,u}$、$b_{std,u}$及び$c_{std,u}$

回帰係数	添え字u(用途)						
	台所水栓	浴室 シャワー水栓	洗面水栓	浴槽水栓 湯はり	浴槽自動 湯はり	浴槽水栓 差し湯	浴槽追焚
	k	s	w	$b1$	$b2$	$ba1$	$ba2$
$a_{std,u}$	0.0019	0.0006	0.0019	0.0000	0.0000	0.0000	0.0033
$b_{std,u}$	0.0013	0.0005	0.0013	0.0002	−0.0005	0.0002	0.0194
$c_{std,u}$	0.6533	0.7414	0.6533	0.7839	0.7828	0.7839	0.5776

当該給湯機に対する効率の補正係数f_{hs}は、式(8)により表されるものとする。

$$f_{hs} = \frac{(0.8754 \times e_{rtd} + 0.060)}{0.745} \quad (8)$$

ここで、

e_{rtd}　　：当該給湯機の効率

である。

ここで、当該給湯機の効率は0.704とするか、対象機器の JIS S 2075 に基づくモード熱効率の値を用いることができる。ただし、当該給湯機にモード熱効率が表示されていない場合、ふろ機能の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯機（追焚なし）」のときは式(9a)により換算した値、ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」のときは式(9b)により換算した値を用いることができる。

・ふろ機能の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯機（追焚なし）」の場合

$$e_{rtd} = e'_{rtd} - 0.046 \tag{9a}$$

・ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」の場合

$$e_{rtd} = e'_{rtd} - 0.064 \tag{9b}$$

ここで、

e'_{rtd}　　：「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」（ガス温水機器）に定義される「エネルギー消費効率」

である。なお、設置する給湯機が複数あり、いずれもガス給湯機でかつ効率が異なる場合は効率の小さい方の値により評価する。

C.3 灯油消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量$E_{K,hs,d}$は0とする。

付録 D 石油給湯機及び石油給湯温水暖房機の給湯部

本付録では、石油給湯機及び石油給湯温水暖房機の給湯部（本付録では単に「石油給湯機」と言う。）のエネルギー消費量の計算方法を規定する。

D.1 消費電力量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量$E_{E,hs,d}$は、式(1)により表される。

$$E_{E,hs,d} = E_{E,hs,aux1,d} + E_{E,hs,aux2,d} + E_{E,hs,aux3,d} \quad (1)$$

ここで、

$E_{E,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

$E_{E,hs,aux1,d}$
：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量（kWh/日）

$E_{E,hs,aux2,d}$
：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量（kWh/日）

$E_{E,hs,aux3,d}$
：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量（kWh/日）

である。

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の待機時及び水栓給湯時の補機による消費電力量$E_{E,hs,aux1,d}$は、式(2)により表される。

$$E_{E,hs,aux1,d} = \{-0.00235 \times \theta_{ex,Ave,d} + 0.000780 \times (W'_{k,d} + W'_{s,d} + W'_{w,d} + W'_{b1} + W'_{ba1,d}) + 0.3388\} \times 10^3 \div 3600 \quad (2)$$

ここで、

$\theta_{ex,Ave,d}$ ：日付dにおける日平均外気温度（℃）

$W'_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯量（L/日）

$W'_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯量（L/日）

である。

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の湯はり時の補機による消費電力量$E_{E,hs,aux2,d}$は、給湯機がふろ給湯機（追焚なし）又はふろ給湯機（追焚あり）の場合でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し式(3)により表される。

$$E_{E,hs,aux2,d} = 0.07 \times 10^3 \div 3600 \quad (3)$$

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の保温時の補機による消費電力量$E_{E,hs,aux3,d}$は、給湯機がふろ給湯機（追焚あり）の場合でかつ浴槽湯はりがある場合のみ発生し、式(4)により表される。

$$E_{E,hs,aux3,d} = (0.02102 \times L''_{ba2,d} + 0.12852) \times 10^3 \div 3600 \quad (4)$$

ここで、

$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。

D.2 ガス消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量$E_{G,hs,d}$は0とする。

D.3 灯油消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量$E_{K,hs,d}$は、ふろ機能の種類(給湯単機能、ふろ給湯機(追焚なし)又はふろ給湯機(追焚あり))により、式(5)により計算される。

給湯単機能の場合

$$E_{K,hs,d} = \frac{L''_{k,d}}{e_{k,d}} + \frac{L''_{s,d}}{e_{s,d}} + \frac{L''_{w,d}}{e_{w,d}} + \frac{L''_{b1,d}}{e_{b1,d}} + \frac{L''_{ba1,d}}{e_{ba1,d}} \quad (5a)$$

ふろ給湯機(追焚なし)の場合

$$E_{K,hs,d} = \frac{L''_{k,d}}{e_{k,d}} + \frac{L''_{s,d}}{e_{s,d}} + \frac{L''_{w,d}}{e_{w,d}} + \frac{L''_{b2,d}}{e_{b2,d}} + \frac{L''_{ba1,d}}{e_{ba1,d}} \quad (5b)$$

ふろ給湯機(追焚あり)の場合

$$E_{K,hs,d} = \frac{L''_{k,d}}{e_{k,d}} + \frac{L''_{s,d}}{e_{s,d}} + \frac{L''_{w,d}}{e_{w,d}} + \frac{L''_{b2,d}}{e_{b2,d}} + \frac{L''_{ba2,d}}{e_{ba2,d}} \quad (5c)$$

ここで、

$E_{K,hs,d}$:日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量(MJ/日)
$L''_{k,d}$:日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)
$L''_{s,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)
$L''_{w,d}$:日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)
$L''_{b1,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)
$L''_{b2,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)
$L''_{ba1,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)
$L''_{ba2,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)
$e_{k,d}$:日付dにおける台所水栓の給湯使用時における給湯機効率
$e_{s,d}$:日付dにおける浴室シャワー水栓の給湯使用時における給湯機効率
$e_{w,d}$:日付dにおける洗面水栓の給湯使用時における給湯機効率
$e_{b1,d}$:日付dにおける浴槽水栓湯はり時における給湯機効率
$e_{b2,d}$:日付dにおける浴槽自動湯はり時における給湯機効率
$e_{ba1,d}$:日付dにおける浴槽水栓さし湯時における給湯機効率
$e_{ba2,d}$:日付dにおける浴槽追焚時における給湯機効率

である。

各用途の給湯機効率は日平均外気温度$\theta_{ex,Ave}$とそれぞれの用途の太陽熱補正給湯熱負荷$L''_{k,d}$、$L''_{s,d}$、$L''_{w,d}$、$L''_{b1,d}$、$L''_{b2,d}$、$L''_{ba1,d}$及び$L''_{ba2,d}$に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(6)により表される。

$$e_{k,d} = a_k \times \theta_{ex,Ave,d} + b_k \times \left(L''_{k,d} + L''_{w,d}\right) + c_k \quad (6a)$$

$$e_{s,d} = a_s \times \theta_{ex,Ave,d} + b_s \times L''_{s,d} + c_s \quad (6b)$$

$$e_{w,d} = a_w \times \theta_{ex,Ave,d} + b_w \times \left(L''_{k,d} + L''_{w,d}\right) + c_w \quad (6c)$$

$$e_{b1,d} = a_{b1} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{b1} \times L''_{b1,d} + c_{b1} \quad (6d)$$

$$e_{b2,d} = a_{b2} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{b2} \times L''_{b2,d} + c_{b2} \quad (6e)$$

$$e_{ba1,d} = a_{ba1} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{ba1} \times L''_{ba1,d} + c_{ba1} \quad (6f)$$

$$e_{ba2,d} = a_{ba2} \times \theta_{ex,Ave,d} + b_{ba2} \times L''_{ba2,d} + c_{ba2} \quad (6g)$$

ここで、

$\theta_{ex,Ave,d}$　：日付dにおける日平均外気温度(℃)

である。

a、b及びcは給湯機効率を計算するための回帰係数であり、給湯機の JIS 効率に依存し式(7)で表される。

$$a_u = a_{std,u} \times f_{hs} \quad (7a)$$

$$b_u = b_{std,u} \times f_{hs} \quad (7b)$$

$$c_u = c_{std,u} \times f_{hs} \quad (7c)$$

ここで、

$a_{std,u}, b_{std,u}, c_{std,u}$

：表 D.1 により求まる係数

f_{hs}　：当該給湯機に対する効率の補正係数

u　：用途を表す添え字（$k, s, w, b1, b2, ba1, ba2$）

である。

表 D.1 石油給湯機効率の回帰係数$a_{std,u}$、$b_{std,u}$及び$c_{std,u}$

回帰係数	添え字u（用途）						
	台所水栓	浴室 シャワー水栓	洗面水栓	浴槽水栓 湯はり	浴槽自動 湯はり	浴槽水栓 差し湯	浴槽追焚
	k	S	w	$b1$	$b2$	$ba1$	$ba2$
$a_{std,p}$	0.0005	0.0024	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0062
$b_{std,p}$	0.0028	0.0021	0.0028	−0.0027	−0.0024	−0.0027	0.0462
$c_{std,p}$	0.6818	0.7560	0.6818	0.9026	0.8885	0.9026	0.4001

当該給湯機に対する効率の補正係数f_{hs}は、式(8)により表されるものとする。

$$f_{hs} = \frac{(0.8669 \times e_{rtd} + 0.091)}{0.796} \quad (8)$$

ここで、

e_{rtd}　　：当該給湯機の効率

である。ここで、当該給湯機の効率は0.779とするか、対象機器の JIS S 2075 に基づくモード熱効率の値を用いることができる。ただし、当該給湯機にモード熱効率が表示されていない場合、ふろ給湯機の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯（追焚きなし）」のときは JIS S 3031 の連続給湯効率試験方法に基づく「熱効率」の値、「ふろ給湯（追焚きあり）」のときは JIS S 3031 の湯沸効率試験方法に基づく「熱効率」の値を用いて式(9)により換算した値を用いることができる。

$$e_{rtd} = e'_{rtd} - 0.081 \tag{9}$$

ここで、

e'_{rtd}　　：当該給湯機の JIS S 3031 の連続給湯効率試験方法又は湯沸効率試験方法に基づく「熱効率」

である。なお、設置する給湯機が複数あり、いずれも石油給湯機でかつ効率が異なる場合は効率の小さい方の値により評価する。

付録 E 電気ヒートポンプ給湯機

E.1 消費電力量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量$E_{E,hs,d}$は、式(1)により表される。

$$E_{E,hs,d} = \left\{f_{ex} \times \theta_{ex,NAve,d} + f_L \times L''_d + f_{e,rtd} \times e_{rtd} + f_{itc}\right\} \times (1 + f_{mode2} \times r_{mode2}) \times C_{LT} \times C_{def} \times 10^3 \div 3600 \quad (1)$$

ここで、

$E_{E,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

$\theta_{ex,NAve,d}$ ：日付dにおける夜間平均外気温度（°C）

L''_d ：日付dにおける 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

r_{mode2} ：制御におけるセカンドモードの割合

e_{rtd} ：当該給湯機の効率

C_{LT} ：低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数

C_{def} ：デフロスト運転による補正係数

であり、f_{ex}及びf_L、$f_{e,rtd}$、f_{itc}、f_{mode2}は表 E.1 に定める値とする。

表 E.1 係数

f_{ex}	−0.302
f_L	0.263
$f_{e,rtd}$	−4.383
f_{itc}	20.754
f_{mode2}	0.235

また、当該給湯機の効率e_{rtd}を 2.7 とするか、又は対象機器の JIS C 9220 に基づく年間給湯保温効率（JIS）又は年間給湯効率（JIS）の値を用いることができる。なお、設置する給湯機が複数あり、いずれも電気ヒートポンプ給湯機でかつ効率が異なる場合は当該給湯機の効率の小さい方の値により評価する。

設置する機種に、JIS C 9220 に基づく年間給湯保温効率（JIS）又は年間給湯効率（JIS）の値が表示されておらず、代わりに、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA4050:2007R に基づく年間給湯効率（APF）が表示されている場合は、式(2a)又は(2b)により換算することができる。

ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」の場合

$$e_{rtd} = e_{APF} - 0.7 \quad (2a)$$

ふろ機能の種類が「給湯単機能」又は「ふろ給湯機（追焚なし）」の場合

$$e_{rtd} = e_{APF} - 0.5 \quad (2b)$$

ここで、

e_{APF} ：年間給湯効率

である。

日付dにおける夜間平均外気温度$\theta_{ex,Nave,d}$は、前日の 23 時から当日の 7 時までの外気温度の平均とし、式(3)により表される。

$$\theta_{ex,Nave,d} = \left\{ \theta_{ex,d-1,23} + \sum_{t=0}^{6} \theta_{ex,d,t} \right\} \tag{3}$$

ここで、

$\theta_{ex,d-1,23}$ ：日付$d-1$における 23 時における外気温度（℃）

$\theta_{ex,d,t}$ ：日付d時刻tにおける外気温度（℃）

であり、$d-1$が0の場合、$d-1$を365と読み替える。

制御におけるセカンドモードの割合r_{mode2}は0.4とする。

低外気温領域でのヒートポンプ効率低下による補正係数C_{LT}は、式(4)により表される。

$$C_{LT} = \begin{cases} 1.0 & \left(7 \leq \theta_{ex,Nave,d} \text{の場合}\right) \\ 1.0 + 0.0133 \times \left(7 - \theta_{ex,Nave,d}\right) & \left(\theta_{ex,Nave,d} < 7 \text{ の場合}\right) \end{cases} \tag{4}$$

デフロスト運転による補正係数C_{def}は、式(5)により表される。

$$C_{def} = \begin{cases} 1.0 & \left(5 \leq \theta_{ex,Nave,d} \text{の場合}\right) \\ 1.175 - \theta_{ex,Nave,d} \times 0.035 & \left(2 \leq \theta_{ex,Nave,d} < 5 \text{ の場合}\right) \\ 1.12 - \theta_{ex,Nave,d} \times 0.0075 & \left(-2 \leq \theta_{ex,Nave,d} < 2 \text{ の場合}\right) \\ 1.155 + \theta_{ex,Nave,d} \times 0.01 & \left(-15.5 \leq \theta_{ex,Nave,d} < -2 \text{ の場合}\right) \\ 1.0 & \left(\theta_{ex,Nave,d} < -15.5 \text{ の場合}\right) \end{cases} \tag{5}$$

日付dにおける 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷L''_dは、式(6)により表される。

$$L''_d = L''_{k,d} + L''_{s,d} + L''_{w,d} + L''_{b1,d} + L''_{b2,d} + L''_{ba1,d} + L''_{ba2,d} \tag{6}$$

ここで、

$L''_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。

E.2 ガス消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量$E_{G,hs,d}$は0とする。

E.3 灯油消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量$E_{K,hs,d}$は0とする。

付録 F 電気ヒーター給湯機及び電気ヒーター給湯温水暖房機の給湯部

本付録では、電気ヒーター給湯機及び電気ヒーター給湯温水暖房機の給湯部（本付録では単に「電気ヒーター給湯機」と言う。）のエネルギー消費量の計算方法を規定する。

F.1 消費電力量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量$E_{E,hs,d}$は、式(1)により表される。

$$E_{E,hs,d} = \left(a \times \theta_{ex,Ave} + b \times L''_d + c\right) \div 3.6 \quad (1)$$

ここで、

$E_{E,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）

$\theta_{ex,Ave,d}$ ：日付dにおける日平均外気温度（°C）

L''_d ：日付dにおける 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

であり、係数a、b及びcは表 F.1 に定める値とする。

表 F.1 係数

a	−0.13801
b	0.975853
c	13.7426

日付dにおける 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷L''_dは、式(2)により表される。

$$L''_d = L''_{k,d} + L''_{s,d} + L''_{w,d} + L''_{b1,d} + L''_{b2,d} + L''_{ba1,d} + L''_{ba2,d} \quad (2)$$

ここで、

$L''_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{b1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{ba1,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

である。

F.2 ガス消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量$E_{G,hs,d}$は0とする。

F.3 灯油消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量$E_{K,hs,d}$は0とする。

付録 G 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型、暖房熱源：ガス瞬間式）

G.1 消費電力量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量$E_{E,hs,d}$は、式(1)により表される。

$$E_{E,hs,d} = \{(a \times \theta_{ex,Ave} + b \times (L''_{k,d} + L''_{s,d} + L''_{w,d} + L''_{b2,d}) + c) \times C_{E,def,d} + (0.01723 \times L''_{ba2,d} + 0.06099)\} \times 10^3 \div 3600 \quad (1)$$

ここで、

$E_{E,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）
$\theta_{ex,Ave,d}$ ：日付dにおける日平均外気温度（°C）
$L''_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$C_{E,def,d}$ ：日付dにおけるデフロスト運転による消費電力量の補正係数

であり、係数a、b及びcは表 G.1 に定める値とする。

表 G.1 式(1)における係数

	電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機		
	区分1	区分2	区分3
a	−0.18441	−0.18114	−0.18441
b	0.18530	0.10483	0.18530
c	3.51058	5.85285	3.51058

日付dにおけるデフロスト運転による消費電力量の補正係数$C_{E,def,d}$は日付dにおける日平均外気温度$\theta_{ex,Ave,d}$に依存し、式(2)により表される。

$$C_{E,def,d} = \begin{cases} 1.0 & (7 \leq \theta_{ex,Ave,d} \text{の場合}) \\ 1 + (7 - \theta_{ex,Ave,d}) \times 0.0091 & (\theta_{ex,Ave,d} < 7 \text{ の場合}) \end{cases} \quad (2)$$

G.2 ガス消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量$E_{G,hs,d}$は、式(3)により表される。

$$E_{G,hs,d} = \left\{(d \times \theta_{ex,Ave,d} + e \times (L''_{k,d} + L''_{s,d} + L''_{w,d} + L''_{b2,d}) + f) \times C_{G,def} + \frac{L''_{ba2,d}}{e_{ba2,d}}\right\} \quad (3)$$

ここで、

$E_{G,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量（MJ/日）
$\theta_{ex,Ave,d}$ ：日付dにおける日平均外気温度（°C）
$L''_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）

$L''_{w,d}$:日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)

$L''_{b2,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)

$L''_{ba2,d}$:日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/日)

$e_{ba2,d}$:日付dにおける浴槽追焚時における給湯機効率

$C_{G,def,d}$:日付dにおけるデフロスト運転によるガス消費量の補正係数

であり、係数d、e及びfは表 G.2 に定める値とする。

表 G.2 係数

	電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機		
	区分1	区分2	区分3
d	−0.52617	−0.05770	−0.52617
e	0.15061	0.47525	0.15061
f	15.18195	−6.34593	15.18195

日付dにおける浴槽追焚時における給湯機効率$e_{ba2,d}$は日付dにおける日平均外気温度$\theta_{ex,Ave,d}$と太陽熱補正給湯熱負荷$L''_{ba2,d}$に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(4)により表される。

$$e_{ba2,d} = g \times \theta_{ex,Ave,d} + h \times L''_{ba2,d} + i \tag{4}$$

ここで、係数g、h及びiは、表 G.3 に定める値とする。

表 G.3 係数

係数	値
g	0.0048
h	0.0060
i	0.7544

また、日付dにおけるデフロスト運転によるガス消費量の補正係数$C_{G,def}$は日付dにおける日平均外気温度$\theta_{ex,Ave,d}$に依存し、以下の式により表される。

$$C_{G,def,d} = \begin{cases} 1.0 & \left(7 \leq \theta_{ex,Ave,d} \text{の場合}\right) \\ 1 + \left(7 - \theta_{ex,Ave,d}\right) \times 0.0205 & \left(\theta_{ex,Ave,d} < 7 \text{ の場合}\right) \end{cases} \tag{5}$$

G.3 灯油消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量$E_{K,hs,d}$は0とする。

G.4 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機の区分

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房期の区分を表 G.4 に示す。

表 G.4 給湯機の種類

区分	定義	タンクユニット型番（参考）※	製造事業者（参考）
区分1	電気ヒートポンプの冷媒がフロン系冷媒であって貯湯槽容量が 100L 未満のもの	RTU50-E240A2-1(W)A	リンナイ（株）
		RTU-R500(W)A	リンナイ（株）
		RTU-R503	リンナイ（株）
		RTU-R503K	リンナイ（株）
区分2	電気ヒートポンプの冷媒がフロン系冷媒であって貯湯槽容量が 100L 以上のもの	RTU-R1000	リンナイ（株）
		RTU-R1000K	リンナイ（株）
区分3	電気ヒートポンプの冷媒がプロパン冷媒であるもの	SH-GTC2400A	（株）ノーリツ
		SH-GTHC2400AD	（株）ノーリツ

※末尾に枝番があるものを含む

付録 H 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ガス、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）の給湯部のエネルギー消費量は、付録 C ガス給湯機に記される計算方法によるものとし、その場合の給湯機の効率を0.866（86.6%）（ふろ機能の種類が「ふろ給湯機（追焚あり）」の場合であって「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」（ガス温水機器）に定義されるエネルギー消費効率e'_{rtd}が0.93(93.0%)に相当）とする。

付録 I 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯暖房機
（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用）

I.1 消費電力量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量$E_{E,hs,d}$は、式(1)により表される。

$$E_{E,hs,d} = \{(a_1 \times \theta_{ex,Ave} + a_2 \times (L''_{k,d} + L''_{s,d} + L''_{w,d} + L''_{b2,d}) + a_3 \times L_{HWH,d} + a_4) \times C_{E,def,d} + (0.01723 \times L''_{ba2,d} + 0.06099)\} \times 10^3 \div 3600 \quad (1)$$

ここで、

$E_{E,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機の消費電力量（kWh/日）
$\theta_{ex,Ave,d}$ ：日付dにおける日平均外気温度（°C）
$L''_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L_{HWH,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）
$C_{E,def,d}$ ：日付dにおけるデフロスト運転による消費電力量の補正係数

であり、係数a_1、a_2、a_3及びa_4は表 I.1 に定める値とし、日付dにおける 1 日当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d}$が0より大の場合は（い）欄の値を用いることとし、0に等しい場合は（ろ）欄の値を用いることとする。

表 I.1 式(1)における係数

係数	（い）1 日当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d}$が 0 より大の場合	（ろ）1 日当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d}$が 0 の場合
a_1	−0.51375	−0.18114
a_2	−0.01782	0.10483
a_3	0.27640	0.0
a_4	9.40671	5.85285

日付dにおけるデフロスト運転による消費電力量の補正係数$C_{E,def,d}$は日付dにおける日平均外気温度$\theta_{ex,Ave,d}$に依存し、式(2)により表される。

$$C_{E,def,d} = \begin{cases} 1.0 & (7 \leq \theta_{ex,Ave,d} \text{の場合}) \\ 1 + (7 - \theta_{ex,Ave,d}) \times 0.0091 & (\theta_{ex,Ave,d} < 7 \text{ の場合}) \end{cases} \quad (2)$$

I.2 ガス消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量$E_{G,hs,d}$は、式(3)により表される。

$$E_{G,hs,d} = \left\{ (b_1 \times \theta_{ex,Ave,d} + b_2 \times (L''_{k,d} + L''_{s,d} + L''_{w,d} + L''_{b2,d}) + b_3 \times L_{HWH,d} + b_4) \times C_{G,def} + \frac{L''_{ba2,d}}{e_{ba2,d}} \right\} \quad (3)$$

ここで、

$E_{G,hs,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの給湯機のガス消費量（MJ/日）
$\theta_{ex,Ave,d}$ ：日付dにおける日平均外気温度（℃）
$L''_{k,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{s,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{w,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{b2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L''_{ba2,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの浴槽追焚時における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日）
$L_{HWH,d}$ ：日付dにおける 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）
$e_{ba2,d}$ ：日付dにおける浴槽追焚時における給湯機効率
$C_{G,def,d}$ ：日付dにおけるデフロスト運転によるガス消費量の補正係数

であり、係数b_1、b_2、b_3及びb_4は表 I.2 に定める値とし、日付dにおける 1 日当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d}$が0より大の場合は（い）欄の値を用いることとし、0に等しい場合は（ろ）欄の値を用いることとする。

表 I.2 係数

係数	（い）1 日当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d}$が 0 より大の場合	（ろ）1 日当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d}$が 0 の場合
b_1	-0.19841	-0.05770
b_2	1.10632	0.47525
b_3	0.19307	0.0
b_4	-10.36669	-6.34593

日付dにおける浴槽追焚時における給湯機効率$e_{ba2,d}$は日付dにおける日平均外気温度$\theta_{ex,Ave,d}$と太陽熱補正給湯熱負荷$L''_{ba2,d}$に依存し、効率が1.0を超えない範囲で式(4)により表される。

$$e_{ba2,d} = c_1 \times \theta_{ex,Ave,d} + c_2 \times L''_{ba2,d} + c_3 \quad (4)$$

ここで、係数c_1、c_2及びc_3は、表 I.3 に定める値とする。

表 I.3 係数

係数	値
c_1	0.0048
c_2	0.0060
c_3	0.7544

また、日付dにおけるデフロスト運転によるガス消費量の補正係数$C_{G,def}$は日付dにおける日平均外気温度$\theta_{ex,Ave,d}$に依存し、以下の式により表される。

$$C_{G,def,d} = \begin{cases} 1.0 & (7 \leq \theta_{ex,Ave,d} \text{の場合}) \\ 1 + (7 - \theta_{ex,Ave,d}) \times 0.0205 & (\theta_{ex,Ave,d} < 7 \text{ の場合}) \end{cases} \quad (5)$$

I.3 灯油消費量

日付dにおける 1 日当たりの給湯機の灯油消費量$E_{K,hs,d}$は0とする。

I.4 温水暖房の熱負荷

日付dにおける 1 日当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d}$は、式(6)により表されるものとする。

$$L_{HWH,d} = \sum_{t=0}^{23} L_{HWH,d,t} \tag{6}$$

ここで、

$L_{HWH,d,t}$　：日付dの時刻tにおける 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/日）

であり、日付dの時刻tにおける 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷$L_{HWH,d,t}$は、第 4 章「暖冷房設備」第 7 節「温水暖房」における日付dの時刻tにおける 1 時間当たりの熱源機の温水熱需要$Q_{dmd,hs,d,t}$に等しいものとする。

I.5 温水暖房における熱源機の往き温水温度の候補

温水暖房における熱源機の往き温水温度の候補は、60℃及び40℃とする。

I.6 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用）の定義

表 I.4 のタンクユニット型番に該当する場合に該当する給湯機の種類を選択することができる。表 H.4 に掲載のないタンクユニット型番の場合は、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用）として評価できない。

表 I.4 給湯機の種類

給湯機の種類	タンクユニット型番	製造事業者
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用 暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用	RTU-R1001	リンナイ（株）

付録 J 節湯の効果係数

台所水栓における節湯の効果係数f_{sk}、浴室シャワー水栓における節湯の効果係数f_{ss}及び洗面水栓における節湯の効果係数f_{sw}は、式(1a)～式(1c)のように表される。

$$f_{sk} = f_{sk,A} \times f_{sk,C} \tag{1a}$$

$$f_{ss} = f_{ss,A} \times f_{ss,B} \tag{1b}$$

$$f_{sw} = f_{sw,C} \tag{1c}$$

ここで、

f_{sk} :台所水栓における節湯の効果係数
f_{ss} :浴室シャワー水栓における節湯の効果係数
f_{sw} :洗面水栓における節湯の効果係数
$f_{sk,A}$:台所水栓における手元止水機構による節湯の効果係数
$f_{sk,C}$:台所水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数
$f_{ss,A}$:浴室シャワー水栓における手元止水機構による節湯の効果係数
$f_{ss,B}$:浴室シャワー水栓における小流量吐水機構による節湯の効果係数
$f_{sw,C}$:洗面水栓における水優先吐水機構による節湯の効果係数

であり、各係数の値を表 J.1 に定める。

表 J.1 節湯の効果係数の適用条件と値

分類	節湯の効果係数の種類	記号	適用条件	係数の値
台所水栓	手元止水機能	$f_{sk,A}$	台所の水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「手元止水機構」を有する場合	0.91
			上記以外	1.00
	水優先吐水機能	$f_{sk,C}$	台所の水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「水優先吐水機構」を有する場合	0.70
			上記以外	1.00
浴室シャワー水栓	手元止水機能	$f_{ss,A}$	浴室シャワーの水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「手元止水機構」を有する場合	0.80
			上記以外	1.00
	小流量吐水機能	$f_{ss,B}$	浴室シャワーの水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「小流量吐水機構」を有する場合	0.85
			上記以外	1.00
洗面水栓	水優先吐水機能	$f_{sw,C}$	洗面の水栓すべてが付録 K「節湯水栓の構造」により規定される「水優先吐水機構」を有する場合	0.70
			上記以外	1.00
配管	ヘッダー分岐後の径	f_{sp}	ヘッダーにより各給湯栓に分岐され、かつ分岐後の配管すべての径が 13A 以下であるもの	0.95
			上記以外	1.00
浴槽		f_{sb}	すべての機器	1.00

付録 K 節湯水栓の構造

本付録は一次エネルギー消費量の削減に資する節湯水栓の構造を規定する。

K.1 手元止水機構

手元止水機構を有する水栓とは、台所水栓及び浴室シャワー水栓において、吐水切替機能、流量及び温度の調節機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッチで吐水及び止水操作ができる機構を有する湯水混合水栓をいう。

K.2 水優先吐水機構

水優先吐水機構を有する水栓とは、台所水栓及び洗面水栓において、吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造を有するもの、又は吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の左右側面に位置する場合は、温度調節を行う回転軸が水平で、かつレバーハンドルが水平から上方 45° に位置する時に湯が吐出されない構造を有するもの、又は湯水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓又は取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているものを対象とする。

K.3 小流量吐水機構

小流量吐水機構を有する水栓とは、浴室シャワー水栓において、付録 L「小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」を満たす水栓をいう。



※水栓本体のスイッチや足元のスイッチにより、炊事中にもカランからの吐水・止水を容易に操作できる。

付図 K.1 手元止水機構ー台所水栓の例



※シャワーヘッドのスイッチにより、シャワー中にもシャワーヘッドからの吐水・止水を容易に操作できる。

付図 K.2 手元止水機構浴室－シャワー水栓の例



※レバーを左右に回すことで温度調節を行うが、水栓に向かって右から正面までは水が吐水され、正面から左に向かって湯が吐水される。
通常操作されやすい正面の位置では、水が優先される。

付図 K.3 水優先吐水機構－台所水栓（正面で湯が吐出しない構造）の例



付図 K.4 水優先吐水機構－台所水栓(水専用の吐水止水操作部)の例



付図 K.5 水優先吐水機構－台所水栓(レバーハンドルが水栓胴の左右側面に位置する場合)の例



※レバーを左右に回すことで温度調節を行うが、水栓に向かって右から正面までは水が吐水され、正面から左に向かって湯が吐水される。
通常操作されやすい正面の位置では、水が優先される。

付図 K.6 水優先吐水機構－洗面水栓の例

付録 L 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件

本付録は小流量吐水機構を有する水栓が満たすべき小流量吐水性能の試験方法および適合条件を規定する。

小流量吐水機構を有する水栓とは、L.1 の方法によって試験を行ったときの吐水力が、表 L.1 に適合する水栓をいう。吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓については、主たる使用モードにおいて条件を満たしていれば良い。主たる使用モードとは、体を洗い流すことを目的とするモードであり、マッサージや温まり、掃除等を目的とする付加的なモードは除く。付加的なモードとして吐水力測定の対象から除く場合は、取扱説明書等で付加的なモードであることが識別できるものであることとする。

表 L.1 小流量吐水機構を有する水栓が満たすべき吐水力

	適合の条件
流水中に空気を混入させる構造を持たないもの	0.60(単位 N)以上
流水中に空気を混入させる構造を持つもの	0.55(単位 N)以上

L.1 試験

L.1.1 水温

吐水力の測定に用いる水は、原則として JIS B2061 の「3. 用語及び定義 3.3 常温」における常温で行うものとする。

L.1.2 試験装置

(1)試験装置の概要

吐水力の測定に用いる試験装置は、散水板から 150mm の距離にシャワーの流線を全て受けることができる大きさの受水板を設置し、受水板の受圧面が鉛直となるように設置する。吐水力測定器は受水板の受圧面中心に設置し、供試体は散水板を受水板の受圧面に対して吐水角度 90° (垂直)に取り付け、吐水中心が受水板の受圧面中心に当たるように取り付ける。試験装置の許容範囲を表 L.2 に示す。

表 L.2 試験装置の仕様と許容範囲

項目	仕様	許容範囲
吐水距離	150mm	±15mm
吐水角度	吐水中心と散水板中心を結んだ線が受水板の受圧面に対し垂直となるように取り付ける	±15°
着水点	吐水中心が受水板中心に当たるように取り付ける	±20mm
吐水流量	7.0L/分、8.5L/分、10.0L/分	±0.2L/分
受水板	厚さ 3mm 以上のアクリル板とする	



図 L.1 試験装置概要(イメージ図)



図 L.2 吐水角度概念図

(2)試験用計測器仕様

試験用計測器仕様は、表 L.3 に示すもの、又はこれと同等以上の性能を有するものとする。なお、吐水力測定器は測定期間中のピーク値を確認できるものとする。

表 L.3 試験用計測器仕様

計測器	計測器仕様
吐水力計測器	定格容量:20N 分解能:0.01N 精度:±2%FS 保護レベル:IP67 推奨 サンプリング周期:50ms 以下
流量計	定格流量範囲:20L/分 分解能:0.1L/分 精度:±2%FS

L.1.3 吐水力試験

試験配管、供試体のエアー抜き及び吐水量安定のため、吐水開始から 30 秒間を準備吐水とし、この間は計測を行わない。

準備吐水後、吐水力計測器により吐水力を 1 秒間測定し、その間のピーク値を当該測定における吐水力Fとする。また、吐水力測定中の吐水流量を流量計により測定し、測定期間中の平均流量を当該測定における吐水流量Qとする。

L.2 吐水力の算出

吐水流量 7L/分、8.5L/分、及び 10L/分について、「K.1 吐水力試験」に基づき吐水力をそれぞれn回($n \geq 3$)測定する。測定した全ての吐水力と吐水流量の関係から、最小二乗法を用いて式(1)に基づく近似曲線を求め、当該近似曲線の吐水流量 8.5L/分のときの吐水力$F'(8.5)$を当該試験体の吐水力とする。

$$F' = C \times Q^2 \tag{1}$$

ここで、

F' :近似曲線により得られる当該供試体の吐水力(単位 N)

Q :吐水流量(単位 L/分)

C :係数

である。



図 L.3 供試体の吐水力算出のための近似曲線概念図